

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

A tanúsítvány az e-tanúsítás elektronikus alkalmazásában azonosítóval vagy QR kóddal ellenőrizhető és megtekinthető. www.e-epites.hu/e-tanusitas

Energetikai besorolás:

CO₂ kibocsátás:

Azonosító:

Érvényesség dátuma:

C

C

HET-1006-2558

2029.04.08.

ÖSSZEFOGLALÓ LAP

AZ ÉPÜLET ADATAI



Megrendelő neve	Asia Center Kft.
Cím	1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.
Helyrajzi szám	91100/19
Tanúsítvány kiállításának oka	bérbeadás
Épület rendeltetése	Kereskedelmi épületek
Építési év	2003
Jelentős felújítás éve	
Műemléki vagy helyi védetség	Nem áll védetség alatt
Hasznos alapterület	68043.00 m ²
Kondicionált térfogat	287139.00 m ³
Épület szintjeinek száma	6
Épület felület-térfogat aránya	0.25 m ² /m ³

HATÉKONYSÁGI KATEGÓRIÁK

	Összesített energetikai jellemző	CO ₂ kibocsátás
A+++	< 0	
A++	0 <...< 50	
A+	50 <...< 90	
A	90 <...< 100	
B	100 <...< 130	
C	130 <...< 160	149% (170.74 kWh/m ² év) C
D	160 <...< 200	
E	200 <...< 250	
F	250 <...< 310	
G	310 <...< 390	
H	390 <...< 500	
I	500 <	

Összesített energetikai jellemző

CO₂ kibocsátás

Fajlagos hővesztés-tényező

Jelenlegi érték	170.74 kWh/m ² év	36.09 kg/m ² év	0.11 W/m ³ K
Jelentős felújítás követelményszintje	143.59 kWh/m ² év		0.18 W/m ³ K
Közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje	114.88 kWh/m ² év	26.68 kg/m ² év	0.14 W/m ³ K



Teljesül a jelentős felújítás követelményszintje?	nem
Teljesül a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje?	nem
Nyári hővédelmi követelményeknek megfelel?	igen
Hasznosított megújuló energia mennyisége	25.47 kWh/m ² év

TANÚSÍTÓ ADATAI

ÉRVÉNYESSÉG

Név	dr. Szabó József
Cím	1161 Budapest, Thököly utca 22.
Telefon	06305639035
E-mail	szabo.th22@gmail.com
Jogosultsági szám	TÉ 01-50554
Szoftver és verzió	WinWatt 9.17 (2024. 3. 25.)

Helyszini szemle dátuma:	2024.04.08.
Kiállítás dátuma:	2024.04.08.
Érvényesség dátuma:	2029.04.08.

Aláírás

Dr. Szabó József
Energetikai tanúsító
Energetikai szakreferens
Jogosultsági azonosító: MMK 01-50554
30/549 2029 szabo.th22@gmail.com